

Programma Operativo FESR Sicilia 2021/2027

Avviso Azione 2.1.1. – D.D.G. n. 1541 del 03.07.2025 - Interventi finalizzati all'eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche: componente non territorializzata

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
1	La domanda di contributo finanziario può comprendere interventi su più edifici?	<p>Non è possibile intervenire su più edifici al fine di raggiungere la superficie minima di 500 mq. La superficie utile non inferiore ai 500 mq è riferita al singolo edificio e non alla eventuale sommatoria di più superfici utili di diversi edifici.</p> <p>Per superficie utile di un edificio si intende la somma delle superfici orizzontali calpestabili di tutti gli ambienti interni all'edificio (oggetto d'intervento) riscaldati o climatizzati, misurata al netto delle murature interne ed esterne, pilastri, tramezzi, vani scala, cavedi, e simili.</p> <p>A titolo esemplificativo si riporta un esempio di calcolo di superficie utile.</p> <p>Un edificio pubblico (es. scuola, ufficio comunale, biblioteca) ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 piani da 350 m² ciascuno → 700 m² lordi • muri interni ed esterni per 80 m² totali • vani scala e servizi per altri 60 m² <p>Superficie utile totale= 700 m² - 80 m² (muri) - 60 m² (vani scala/servizi)= 560 m²</p>
2	La Diagnosi energetica può essere redatta da un professionista non certificato ed eventualmente verificata e controfirmata da altro professionista certificato interno o esterno al proponente?	<p>La risposta è no. Come previsto al paragrafo 3.2, punto 2, lett. e) la Diagnosi energetica degli edifici deve essere redatta da un tecnico qualificato, come ad esempio un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, seguendo le indicazioni della norma UNI CEI EN 16247-1-2:2022.</p>
